

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия  
655019, г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр. 1, а/я 704, т. (8-3902)295-556, (8-3902)295-542,  
факс (8-3902)295-557, E-mail: [mchs19@mail.ru](mailto:mchs19@mail.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Богградского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Хакасия  
655340, с. Богград, ул. Горная, 1а, т. (8-39034)951-56 E-mail: [gpnbog@mail.ru](mailto:gpnbog@mail.ru)

**Предписание № 6 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 8  
«Теремок» в лице заведующей Гавдылевой Анны Григорьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
Богградского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Республике Хакасия капитана внутренней службы Собакина Н.А.

№ 6 от « 28 » февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 11.00 « 11 » марта 2019 г. до

16.00 « 25 » марта 2019 г. проведена проверка

государственным инспектором Богградского района по пожарному надзору –  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Рыжовым Андреем Сергеевичем

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8  
«Теремок», сокращенное наименование МБДОУ детский сад № 8 «Теремок»

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Республика Хакасия, Богградский район, с. Большая Ерба, ул. Линейная, 16

совместно с Гавдылевой А.Г. – заведующей МБДОУ детский сад № 8 «Теремок»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Огнетушители № 1-4 разместить на высоте не более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 480; «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) п. 4.2.7 (п. 88 проверочного листа)	Не позднее 01 января 2020 года	
2.	Произвести монтаж эвакуационного освещения, работающего в круглосуточном режиме, либо автоматически включающегося при отключении рабочего освещения	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 33, п. 43 (п. 110 проверочного листа)	Не позднее 01 января 2020 года	

3.	Обеспечить дублирование сигналов возникновения пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.7 ст.83 (п. 3 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
4.	Обеспечить возможность свободного открывания запора на двери эвакуационного выхода изнутри без ключа, из помещения «кочегарка» непосредственно наружу	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.35 (п. 102 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
5.	Обеспечить заливку водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемого из топки	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 85 (п. 162 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
6.	Топку печи прекращать не позднее чем за 1 час до прихода детей	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 85 (п. 161 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
7.	Производить очистку дымохода и печи от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проводимое с периодичностью 1 раза в 3 месяца	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 82 (п. 147.1 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
8.	Предусмотреть противопожарную разделку от горючих конструкций, а именно дымовой канал до конструкций здания из горючих материалов привести в соответствие с нормативным, утолщение выполнить не менее 500 мм	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 81; Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 «Об утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 5.14, приложение Б, Б.1 (п. 144 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
9.	Пол из горючих материалов под топочной дверкой, эксплуатируемой печи, обеспечить металлическим листом размером 700 x 500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 81; Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 «Об утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 5. 21 подпункт «а» (п. 145 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
10.	Исключить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 подпункт «а» (п. 119 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
11.	Провести капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, с учетом технической документации заводоизготовителей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п. 61, 63 (п. 23.2, п. 28.2, п. 46 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	



12.	Отступку печи выполнить закрыто.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 81; Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 «Об утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 5.17, приложение Б (п. 144 проверочного листа)	Не позднее <b>01 января</b> 2020 года	
-----	----------------------------------	---	---------------------------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок, с момента получения, вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боградского района по пожарному надзору Рыжов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«25» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Гавдылева А.Г. – заведующая МБДОУ детский сад № 8 «Теремок»

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«25» марта 2019 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ (8-3902)299-233